

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления технической политики Департамента технической политики ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

ноябрь 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-189/19

Срок действия с 21 . 11 . 2019 г. по 21 . 11 . 2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектное распределительное устройство СЭЩ-70-35 на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630, 1000, 1250, 1600, 2500 А, токи отключения 25 и 31,5 кА, климатического исполнения У и категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25 °С), с вакуумным выключателем HVX40, изготавливаемое по ТУ-3414-092-15356352-2007

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара» (ЗАО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара»), 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, корпус Заводоуправления ОАО «Электроцит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара» (ЗАО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара»), 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, корпус Заводоуправления ОАО «Электроцит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (без трансформатора собственных нужд внутри шкафа, не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора)

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»