



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00492

№ ПС 009240

Срок действия с 28.02.2024 г. по 27.02.2029 г.

ОКПД2 25.11.23.119  
код ЕКПС  
код ТН ВЭД 9406903908

### **ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Акционерное общество «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара».  
Адрес: 443048, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Красноглинский,  
п. Красная Глинка, кв-л 2, зд.37, офис 221.  
ОГРН: 1036300227787. Телефон: +7 (846) 277-74-44

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Акционерное общество «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара».  
Адрес: 443048, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Красноглинский,  
п. Красная Глинка, кв-л 2, зд.37, офис 221.  
ОГРН: 1036300227787. Телефон: +7 (846) 277-74-44

### **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2025 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,  
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.  
e-mail: pozexpert77@gmail.com.

### **ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Модуль электротехнических блоков двухэтажный, выпускаемый в  
соответствии с ТУ 25.11.23-245-15356352-2022 «Модуль  
электротехнических блоков двухэтажный».  
Серийный выпуск.

### **СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. 25.12.2023).  
IV (Четвертая) степень огнестойкости здания (Таблица 21).  
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (Таблица 22).

### **ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ 1096/ТП-24, 1097/ТП-24,  
1098/ТП-24 от 27.02.2024 г., Испытательная лаборатория  
«ПОЖЭКСПЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК  
RU.21ПБ31 до 12.12.2025 г.

### **ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 25.11.23-245-15356352-2022 «Модуль  
электротехнических блоков двухэтажный».

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В. Н. Слугин

