

РАЗРАБОТАНО

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Первый заместитель Генерального ди-
ректора по инвестиционной деятельно-
сти ОАО «Россети»

И.А. Косолапов
2015 г.



Д.М. Беленький
2015 г.



ТР-48/15
ПРОТОКОЛ № _____ от 17.02. 2014

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 19.12.2003

Срок действия 17.02. 2015 г. по 19.12.2019 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства комплектные распределительные серии СЭЩ-65 на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 1000 и 1600 А, токи термической стойкости 16÷25 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумным выключателем серии ВВУ-СЭЩ-П-35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ОАО «Россети»

