

«ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»



№ 0000102

ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПК0.001.АЯ66.П041

Срок действия с 07.09.2022 по 06.09.2027

КОД (ОКПД 2) 25.11.23.119
ТН ВЭД 9406903908

ЗАЯВИТЕЛЬ: Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара») ОГРН: 1036300227787. 443048, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электрощит»
Телефон: +7(846) 277-74-44, e-mail: sales@electroshield.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара») ОГРН: 1036300227787. 443048, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электрощит»
Телефон: +7(846) 277-74-44, e-mail: sales@electroshield.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Аттестат аккредитации № РОСС RU.31957.04ПОР0.ПК0.001.АЯ66 от 10.07.2019 «ГОСТЭР». 620144, Россия, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, оф.304.
E-mail: info@gosster.ru; сайт: http:gossster.ru. Тел. +7 (343)382-46-36

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модуль электротехнических блоков двухэтажный, выпускаемая по Техническим условиям ТУ 25.11.23-245-15356352-2022 «Модуль электротехнических блоков двухэтажный». **Серийный выпуск.**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ) таблица 21, 22. Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0 по СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений» с изменениями № 1, 2, п. 5.18, 5.19.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

Протокол исследований (анализа) № 001/А-05/09/22 от 05.09.2022 года. ООО «Вега» Испытательная лаборатория «ОРИОН», аттестат аккредитации №РОСС RU.31588.04ОЦНО.ИЛ03.



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт (аудитор)

А.С. Зуев

Н.Н. Галимьянов